

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИВАНТТЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Саратовская область, с. Ивантеевка ул. Сталионная, д.1а

Тел. (84579) 5-20-32
Исх. № 42 от 16.06.2021 г.

Заместителю руководителя
Балаковского территориального
отдела Средне-Волжского управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому надзору С.А. Бурлину

**Ответ на предписание
об устранении нарушений в деятельности
Муниципального учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования Ивантеевского района Саратовской области»**

Руководствуясь предписанием № 13-866-03-21-106-П от 17 марта 2021 года в МУДО «ЦДО Ивантеевского района» были проведены следующие мероприятия:

1. Установлен новый клапан КГБ-25 Н, заводской номер 4838, год изготовления 2021 по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, с. Бартеневка, ул. Специалистов 2.
2. Установлены:
 - сигнализатор загазованности СЗБ-1 КД, заводской номер 2285, год выпуска 2021,
 - сигнализатор загазованности СЗБ-2 Д, заводской номер 1625, год выпуска 2021, по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, с. Бартеневка, ул. Специалистов 2.

Директор МУДО «ЦДО Ивантеевского района»  Козлов Д.В.