



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 94, телефон (факс): (8452) 26-26-61, E-mail: saratov@srpov.gosnadzor.ru  
413853, г. Балаково, ул. Ленина, д.100, телефон (факс): (8453) 46-07-79  
Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание №13-866-03-21-106-П**

413950, Саратовская область,  
Ивантеевский район, село Ивантеевка,  
ул.Стадионная 1А.  
(место проведения проверки)

“ 17 ” марта 20 21 г.  
(дата составления предписания)

Я, государственный инспектор Балаковского территориального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью – Тимохин Анатолий Михайлович, на основании акта проверки от «17» марта 2021 г. №13-866-03-21-106-П, составленного в отношении Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Ивантеевского района Саратовской области», сокращенное наименование учреждения МУДО «ЦДО Ивантеевского района»; юридический адрес: 413950, Саратовская область, Ивантеевский район, село Ивантеевка, ул.Стадионная 1А, фактически эксплуатирует - сеть газопотребления, 413952, Саратовская область, Ивантеевский район, с.Бартеневка, ул.Специалистов 2. ИНН 6414004040, ОГРН 1026401858207

(наименование юридического лица или Ф.И.О. должностного лица, юридический и почтовый адрес, ИНН)

**Предписываю:**

МУДО «ЦДО Ивантеевского района», **устранить в установленные сроки** выявленные нарушения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов в области безопасной эксплуатации сетей газораспределения и сетей газопотребления, указанные в Акте проверки Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «17» марта 2021 г. №13-866-03-21-106-П, а именно:

**Устранить выявленные нарушения в установленные сроки:**

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативно-технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Срок устранения
1.	Эксплуатация технического устройства, клапан электромагнитный КЭМГ-20, зав.№066748, год изготовления 2009, который входит в состав - сети газопотребления МУДО «ЦДО Ивантеевского района», по адресу 413952, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Бартеневка, ул.Специалистов 2, осуществляется с истекшим сроком службы 10 лет (паспорт завода изготовителя), техническое диагностирование не проводилось.	Нарушен п .72. , п.76. Технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870».	17.06.2021

2.	Эксплуатация технического устройства, сигнализатора загазованности СИКЗ-И-О-1, зав.№99607, год изготовления 2009, который входит в состав - сети газопотребления МУДО «ЦДО Ивантеевского района», по адресу 413952, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Бартеневка, ул.Специалистов 2, осуществляется с истекшим сроком службы 10 лет (паспорт завода изготовителя), техническое диагностирование не проводилось.	Нарушен п .72. , п.76. Технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870».	17.06.2021
3.	Не проводится (не предоставлены документы) проверка функционирования, обслуживание систем контроля загазованности в помещениях с установленным газоиспользующим оборудованием, котельной, МУДО «ЦДО Ивантеевского района», по адресу 413952, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Бартеневка, ул. Специалисты 2.	Нарушен п. 77. Технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870».	17.06.2021
4.	В котельной, МУДО «ЦДО Ивантеевского района», по адресу 413952, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Бартеневка, ул. Специалисты 2, отсутствует контроль загазованности по оксиду углерода, не обеспечивается безопасность сети газопотребления в соответствии с условиями эксплуатации.	Нарушен п. 77, п.14. Технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870».	17.06.2021

За невыполнение в срок законного предписания, законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в установленные законодательством сроки.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал:

Государственный инспектор Саратовского регионального отдела по газовому надзору и надзору за подъемными сооружениями и оборудованием, работающим под избыточным давлением Тимохин Анатолий Михайлович  
(ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а):

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

17 марта 2021г.  
(дата)

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)